

Produktdokumentasjon fra Låssenteret AS Marvik

Installatør:	
Prosjektnavn:	

Funksjonsområde: Nøkkeltube for montering ved brannvarslingsanlegg.

Artikkel levert: 1 stk. nøkkeltube m/magnetkontakt MC-250 - NC
Låsesylinder 2537S/3537S/3837/5537S

Leverandør- opplysninger	Leverandør:	Låssenteret AS Marvik
	Adresse:	Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
	Telefon:	417 00 175
	Telefax:	
	E-post:	marvik@lassenteret.no
	Kontaktperson:	Meibel Marvik

Produkt- opplysninger	Type:	Nøkkeltube Ø64 - D 200mm m/magnet
	Betegnelse:	Nøkkeltube
	Farge/glans:	Nøkkelrøret;Rustbestandig 316. Kjerne: Krom
	Lev. Dato:	
	Garanti:	12mnd. Fra monteringsdato
	Vedlikeholds- frekvens:	Funksjonstest anbefales hver 12 mnd. Og/ eller brannvesenets egne rutiner.

Tilleggs- opplysninger		Kjernen er av borebeskyttet stål. Nøkkeltuben er trekktestet inntil 2700 kg. før brudd.Tilfredstiller FGs krav til slike safer.
		FG= Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd.